

# KARTA PRODUKTU



## Rekuperatora VENT CLEAR VD6

wg. Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 1254/2014 z dnia 11.07.2014



Nazwa lub znak towarowy dostawcy	Spiroflex Sp. z o.o.			
Identyfikator modelu	SX-RVD6HEC	SX-RVD6HECP	SX-RVD6HRC	SX-RVD6HRCP
Jednostkowe zużycie energii elektrycznej (JZE) wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego [kWh/(m <sup>2</sup> /rok)]	-39,14	-39,14	-37,10	-37,10
Jednostkowe zużycie energii elektrycznej (JZE) wyrażone w warunkach klimatu chłodnego [kWh/(m <sup>2</sup> /rok)]	-77,47	-77,47	-73,70	-73,70
Jednostkowe zużycie energii elektrycznej (JZE) wyrażone w warunkach klimatu ciepłego [kWh/(m <sup>2</sup> /rok)]	-14,56	-14,56	-13,51	-13,51
Deklarowany typ urządzenia	System wentylacyjny przeznaczony do budynków mieszkalnych (SWM), dwukierunkowy (DSW)			
Rodzaj zainstalowanego napędu	Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora			
Rodzaj odzysku ciepła (UOC)	Układ powietrze-powietrze (przeponowy)			
Panel sterujący	VENT CLEAR SCP. Wi-Fi, BT			
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]	88	88	81	81
Maksymalna wartość przepływu [m <sup>3</sup> /h]	600	600	650	650
Pobór mocy napędu wentylatorów [W]	338	338	338	338
Poziom mocy akustycznej [dB] L <sub>WA</sub>	42	42	42	42
Wartość odniesienia natężenia przepływu [m <sup>3</sup> /h]	420	420	455	455
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa]	50			
Jednostkowy pobór mocy (JPM) [W/(m <sup>3</sup> /h)]	0,24	0,24	0,22	0,22
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	0,85; Centralne sterowanie według zapotrzebowania			
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2	<2	<2	<2
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza [%]	<3	<3	<3	<3
Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra	Czasowe przypomnienie wyświetlane na panelu sterującym oraz informacja zawarta w instrukcji obsługi			
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A	A
Wymiary całkowite	680x740x830			
Adres strony internetowej zawierającej instrukcję montażowe	<a href="http://www.spiroflex.pl">www.spiroflex.pl</a>			

Karta produktu RVD6\_10\_2022

Spiroflex Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 6e, 39-300 Mielec, NIP: 817-10-00-212

Tel: (17) 788 17 70, Tel: (17) 788 17 77, Tel: (17) 788 42 59, e-mail: [biuro@spiroflex.pl](mailto:biuro@spiroflex.pl), [www.spiroflex.pl](http://www.spiroflex.pl)

Serwis rekuperatorów: Tel: (17) 743 29 84, e-mail: [serwis.ventclear@spiroflex.pl](mailto:serwis.ventclear@spiroflex.pl)